

國立彰化師範大學101年各棟建築物單位樓地板面積平均總耗電量EUI值統計表

名稱	樓地板面積(m ²)	歷年EUI平均值(度/m ²)	101年EUI目標值(度/m ²)	101年用電量(度)	101年EUI值(度/m ²)	101年EUI達成目標值
進德校區	151,798.61	76.62	75.66	11,439,326	75.36	0.30
圖書館_電算中心	10,111.56	171.59	169.45	1,763,689	174.42	-4.97
戶外球場	4,086.27	38.34	37.86	157,953	38.65	-0.79
白沙大樓	9,407.21	57.89	57.17	544,574	57.89	-0.72
湖濱館	5,791.63	51.84	51.19	300,260	51.84	-0.65
藝薈館	2,738.00	232.66	229.75	630,208	230.17	-0.42
停車場	17,573.03	16.15	15.94	284,926	16.21	-0.27
教學大樓	10,343.36	59.17	58.43	606,754	58.66	-0.23
格致館	7,701.83	149.35	147.48	1,132,677	147.07	0.41
體育館	16,917.84	50.96	50.32	816,980	48.29	2.03
英語系	3,039.50	34.77	34.34	95,408	31.39	2.95
巧思館	4,481.38	39.82	39.32	160,688	35.86	3.46
研究生宿舍	3,772.94	44.02	43.47	150,817	39.97	3.49
明德館	6,215.76	36.55	36.09	197,302	31.74	4.35
綜合中心	4,061.89	120.73	119.22	464,354	114.32	4.90
學生活動中心	5,087.46	55.15	54.46	250,745	49.29	5.18
第八宿舍	8,175.11	52.23	51.58	375,391	45.92	5.66
聲洋館	4,076.34	97.91	96.69	370,564	90.91	5.78
至善館	4,204.33	41.46	40.94	139,931	33.28	7.66
第七宿舍	4,824.25	71.47	70.58	295,407	61.23	9.35
第六宿舍	2,144.50	144.32	142.51	278,590	129.91	12.60
第三宿舍	4,123.72	95.54	94.35	332,187	80.56	13.79
餐廳_電工室_國文系_單身宿舍	7,173.16	100.14	98.89	603,617	84.15	14.74

註：1. 本校101年用電量節約率(%)訂定目標為1.25%。

2. 各棟大樓101年EUI達成目標值呈現紅色表示未達成節約目標值，請各相關單位須加強節約用電措施，呈現綠色則表示各大樓相關單位節約用電成效優良。
3. 寶山校區新建教學大樓於101年9月落成啟用，校園總樓地板面積增加，經世館、力行館使用單位及人員亦隨之搬遷異動，故修訂寶山校區各建築物EUI值以102年用電數據為基準，101年度暫不列計。